



水務署 Water Supplies Department

總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (21) in WSD 3318/50 Pt.7
Our ref.
來函檔號 :
Your ref.

電話 : 2829 4355
Tel.
傳真 : 2824 0578
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第1/2020號 指定行業商業用戶食水錶最小尺寸的規定

背景

現時，商業用戶的水錶尺寸大小主要是根據申請人在其水管工程計劃中提供的預計每日用水量而定。但根據過往經驗，某些行業的用水量經常被嚴重低估，以致在供水後，相關行業的水錶尺寸過小容易導致水錶損壞，因而需要經常更換。頻繁更換水錶會對用戶造成不便，並影響有關行業的運作。同時，如未能及時更換已損壞的水錶，便會影響用水量的準確度。因此我們提出了釐定水錶尺寸的新政策，以減輕上述問題的影響。

最小的水錶尺寸

2. 根據以往用水記錄的分析，一些行業存在大量尺寸過小的水錶。因此我們建議為下列6種涉及最多水錶尺寸過小的商業用戶的食水水錶訂立最小水錶的規定。

商業用戶類別的種類編碼	最小水錶尺寸
SIC 641100 – 餐館業 – 中式	50毫米
SIC 641998 – 餐館業 – 其他飲食場所	25毫米
SIC 641200 – 餐館業 – 非中式	
SIC 641300 – 餐館業 – 快餐店	
SIC 311100 – 屠宰、調製及醃製肉類	
SIC 952000 – 洗衣業務	

但是，上述指定行業種類編碼的申請人可以提出豁免最小水錶尺寸的規定並提交充分理據（例如相關申請的預計用水量低的原因），要求分配小於最小尺寸的水錶。水務監督將會按個別情況考慮。上述措施將適用於2020年4月1日或之後向水務監督遞交表格WWO 542的新供水申請。

查詢

3. 如有疑問，請致電 2829 4726 向本署的 工程師/技術支援(6) 查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(陳仲勤 代行)

二零二零年二月十九日

副本存：

房屋署 (經辦人:高級經理/品質管理)

屋宇署

建築署

消防署

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務學會—香港分會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水務專業學會

香港喉管從業員總會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

香港專業教育學院

建造業議會

香港建造商會有限公司

註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司

香港註冊承建商商會有限公司
屋宇設備運行及維修行政人員學會
香港空調及冷凍商會有限公司
香港建築業承建商聯會有限公司
香港機電工程商聯會
承建商授權簽署人協會有限公司
香港持牌水喉匠總會有限公司
香港公開大學李嘉誠專業進修學院
機電工程協會(香港)有限公司
管藝坊(國際)有限公司

WSD 3318/15/81