



## 水務署

### Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓  
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong

電子郵遞  
e-mail [wsdinfo@wsd.gov.hk](mailto:wsdinfo@wsd.gov.hk)

電話  
Telephone 2829 4367

圖文傳真  
Facsimile 2824 0578

檔號  
Reference (1) in WSD 3318 /50 Pt.5 T/J 7

致：所有持牌水喉匠及認可人士

### 水務署通函第 6/2015號 申請認可喉管及裝置

根據《水務設施規例》，所有喉管或裝置須符合英國標準。

如欲向本監督申請批准安裝及使用於受水務設施條例或水務設施規例監管的內部供水系統或消防供水系統的喉管或裝置，須出示一份(a)英國標準協會、(b)英國水務法規諮詢計劃或(c)本署接受的試驗機構所發出的證明書或測試報告，證明該等喉管或裝置，符合水務署網頁上列出的相關英國標準。

就(a)及(b)類別而言，請確保喉管及裝置是根據在水務署網頁上列出的有關英國標準進行測試。

就(c)類別而言，本監督會接受在以下小組類別中取得香港實驗所認可計劃(HOKLAS)認可的試驗機構：

類別	小組類別
建築材料	(i) 金屬材料 (ii) 管道 (iii) 花灑 (iv) 水龍頭及閥門

請參閱以下香港實驗所認可計劃(HOKLAS)的網頁，以取得更多有關於上述小組類別中的認可試驗機構的資料。

[http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/doc/common/directory/hoklas\\_cm\\_en\\_ch.pdf](http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/doc/common/directory/hoklas_cm_en_ch.pdf)

如有任何疑問，請致電本署工程師霍嘉麗小姐(電話：2829 5657)。

水務監督

(原文已簽署)

(林正文 代行)

二零一五年八月三十一日

副本交送：

房屋署  
屋宇署  
建築署  
消防署  
香港房屋協會  
香港建築師學會  
香港工程師學會  
香港測量師學會  
香港水務渠務聯會有限公司  
香港水務學會  
香港水喉潔具業商會有限公司  
香港持牌水務專業學會  
香港喉管從業員總會  
香港水務專業協會有限公司  
香港給排水學會有限公司  
香港註冊消防工程公司商會有限公司  
香港地產建設商會  
水務技術同學會  
WSD 3318/15/81  
WSD 3320 /6 /80