



總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (19) in WSD 3318/50 Pt. 7
Our ref.
來函檔號 :
Your ref.

電話 : 2829 4355
Tel.
傳真 : 2824 0578
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第 11/2019 號 內部供水系統水廁設備的用水效益要求

水務署自2009年起逐步於各種類型的水喉裝置及用水器具推出自願參與用水效益標籤計劃，並於2018年5月把水廁設備納入用水效益標籤計劃內。為推廣節約用水，水務署於2017年1月推出首階段強制計劃，規定所有擬建水喉工程在其處所的指定部分，就規定產品（即沐浴花灑、水龍頭及小便器沖水閥）須使用符合規定用水效益標籤計劃的用水效益級別¹。

為促進於水喉裝置中更廣泛使用用水效益標籤計劃的產品，上述強制計劃將擴展至水廁設備²。有關詳情在隨後的段落中詳述。水務署在確定上述規定前已諮詢水喉工程技術委員會。

新規定

在水務表格WWO 1149 (擬安裝的喉管及裝置清單)中列出於擬建水喉工程將安裝的所有水廁設備，除了**附件A**所載的豁免情況外，必須符合以下**表A**中列出的規定用水效益要求。

¹ 有關規定已於2017年2月1日起透過水務署通函第2/2017號生效，並於2018年2月1日全面實施。根據要求，對於使用水務表格WWO 46提交在處所指定部分的所有擬建水喉工程，須在該處所使用已在用水效益標籤計劃登記的產品，即沐浴花灑、水龍頭及小便器沖水閥，而有關產品亦須符合規定的用水效益級別。這些要求隨後被歸入“申請供水指引(2019年10月)”的第4.1.2節和附錄7，以及“樓宇水管工程技術要求(2019年10月)”的第7章。

² 根據計劃文件(水廁)的第4.6節，水廁類型包括套裝式水廁(一體式水廁)；水廁廁盆；水廁水箱；及水廁廁盆水箱組合(分體式水廁)。

表A：處所指定部分水廁設備所規定的用水效益要求

處所的指定部分	規定的用水效益
(a) 住宅處所的廁所	第1級 或 第2級
(b) 非住宅處所的廁所(沒有自動感應式沖廁)	第1級 或 第2級
(c) 非住宅處所的廁所(有自動感應式沖廁)	第1級、第2級 或 第3級
(d) 任何處所的殘疾人士廁所	第1級、第2級 或 第3級

寬限期

上述規定將於2019年12月1日生效，寬限期為1年。寬限期內的擬建水喉工程，可選擇是否使用符合表A所規定的用水效益要求的水廁設備。寬限期屆滿後，所有於2020年12月1日或之後首次向水務署提交水務表格WWO 1149的擬建水喉工程均須使用符合規定的用水效益要求的水廁設備。

針對上述要求，水務表格WWO 1149的附註已作出修訂，載於附件B。所有在2019年12月1日或之後向水務署提交的水務表格WWO 1149均須使用已修訂的版本。

如有疑問，請致電2829 4477向本署的工程項目統籌/規劃政策查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(陳仲勤 代行)

附件

二零一九年十一月二十一日

副本交送：

房屋署 (致:SM/QM)
屋宇署
建築署
消防署
香港房屋協會
香港建築師學會
香港工程師學會
香港測量師學會
英國特許水務學會—香港分會
香港水喉潔具業商會有限公司
香港持牌水務專業學會
香港喉管從業員總會
香港水務專業協會有限公司
香港給排水學會有限公司
水務技術同學會
香港註冊消防工程公司商會有限公司
香港地產建設商會
香港專業教育學院
建造業議會
香港建造商會有限公司
香港建築業承建商聯會有限公司
香港機電工程商聯會
承建商授權簽署人協會有限公司
註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司
香港註冊承建商商會有限公司
屋宇設備運行及維修行政人員學會
香港空調及冷凍商會有限公司
香港持牌水喉匠總會有限公司
香港公開大學李嘉誠專業進修學院
機電工程協會(香港)有限公司

WSD 3318/15/81